

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ A STANOVENÍ ROZSAHU

Obec Slavkov
č. p. 114
68764 Slavkov

Obecní úřad Slavkov
Č.j.: 558 / 2019
Došlo dne: 27. 11. 2019
Přílohy: 5 / 10
Usklad. znak: V15

jako vlastník (popř. uživatel) pozemků parcela č. 5966/2, 1580/1, 4240/2, 4292/1, 5966/3, 5966/4, 5966/1, 5852/1, 5730/1, 5729/1, 5720, 5729/2, 5725, 4458/44, 4458/4, 4458/16, 4458/43, 4269/45, 87/67, 4599, 4620, 4224/12, kat. území Slavkov u Uherského Brodu

Dne 21. listopadu 2019 ve Zlíně

Vážená paní / vážený pane,

při provedení kontroly venkovního elektrického vedení distribuční soustavy (dále jen „DS“) bylo na pozemku ve Vašem vlastnictví, nájmu či správě zjištěno, že **stromy a jiný porost zde dosáhly v rozporu s aplikovatelnými právními předpisy takového vzrůstu, že ohrožují spolehlivý provoz zařízení DS**, jehož provozovatelem je společnost E.ON Distribuce, a. s.

Dle příslušného ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, má provozovatel DS právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel (dále jen „zásah“).

Vyzýváme Vás proto k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích na Vašem pozemku, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz zařízení DS v příslušném ochranném pásmu, **nebo k umožnění zásahu** prostřednictvím **našeho odborného zhotovitele** pověřeného k této činnosti, nejpozději **do 6.12.2019**, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze tohoto dokumentu.

S ohledem na shora uvedené prosím sdělte, zda

- ☐ **zásah provedete sám/a**, a to nejpozději do data uvedeného výše v tomto upozornění s tím, že zužitkujete veškerou dřevní hmotu a odpad
- ☐ **zásah neprovedete, umožníte provedení okleštění stromoví a jiných porostů zástupci provozovatele DS**, kdy dřevní hmota bude:
 - ☐ ponechána na místě samém v celých délkách (skácená, neodvětvěná, tzn. bez likvidace dřevního odpadu - je naší povinností Vás informovat o §46 odst. 8, písm. a) Energetického zákona (viz příloha), kde je zakázáno uskladňovat hořlavé látky v ochranném pásmu nadzemního vedení a zdvořile Vás proto žádáme, abyste ponechanou dřevní hmotu v co nejkratším možném termínu odstranili.
 - ☐ zlikvidována zástupcem provozovatele DS:
 - ☐ skácení, odvětvění, úklid odpadu, dřevní hmota o průměru nad 7 cm ponechána na místě (kmeny o průměru nad 30 cm budou z bezpečnostních důvodů pokráceny na polena o délce cca 1 m)
 - ☐ likvidace veškeré dřevní hmoty na pozemku
- ☐ **vlastnictví výše uvedeného pozemku bylo převedeno na níže uvedenou osobu:**
Jméno, příjmení a adresa nového vlastníka _____

Vaše stanovisko prosím sdělte prostřednictvím pošty nebo e-mailem

e-mail: novaagrotis@novaagrotis.cz

adresa k zaslání: **NOVAAGROTIS s.r.o., Na Rusavě 232, 763 14 Zlín 12**

V případě zaslání dokumentu poštou/e-mailem vyberte křížkem z výše uvedených možností a podepište ve spodní části stránky.

Více informací Vám poskytneme na tel. čísle +420 773 820 520 (v pracovní dny od 8:00-15:00)

Pokud neobdržíme Vaše stanovisko k provedení zásahu do výše uvedeného termínu, bude to považováno za Váš souhlas s provedením zásahu zástupcem provozovatele DS, kdy tento zásah hradí provozovatel DS. Po zásahu bude dřevní odpad zlikvidován, na pozemku bude ponechána dřevní hmota nad 7cm a pozemek bude uveden do původního stavu.

Důležité upozornění:

Při provádění odstranění, okleštění a likvidaci stromové a jiných porostů je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti od elektrického zařízení uvedené v přílohách A a B tohoto dokumentu.

Děkujeme za Vaši součinnost pro zajištění podmínek bezpečného a spolehlivého provozu zařízení DS.

Za E.ON Distribuce, a. s.

zastoupené společností NOVAAGROTIS s.r.o. (na základě plné moci)



Viktor Plhák - jednatel

NOVAAGROTIS s.r.o.

Na Rusavě 232

763 14 Zlín 12

IČ:26916321

DIČ: CZ26916321

A. ZÁSADY PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ

- Osoba, která bude provádět zásah do stromové, se při jeho realizaci nesmí za žádných okolností jakoukoli částí svého těla či použitými pracovními prostředky a jinými věcmi přiblížit k živým částem vedení na vzdálenosti bližší, než je **Bezpečná vzdálenost od vedení uvedená v tabulce č. 1**. Tyto vzdálenosti platí jak pro osobu provádějící zásah, tak pro veškeré stroje, nástroje, zdvihací a montážní zařízení a musí být odvozeny od nejbližších vodičů pod napětím jak ve vodorovném tak ve svislém směru dle jmenovitého napětí vodičů. Zásah se nesmí provádět v případech, kdy před zásahem větve stromu a jiného porostu, strom či jiný porost zasahuje do vedení nebo při provádění zásahu může padající větev, strom či jiný porost zasáhnout vedení.

Tabulka č. 1 | **Bezpečná vzdálenost od vedení**

Jmenovitá napětí AC	Bezpečná vzdálenost od vedení
Nízké napětí 400/230 V	1 m
Vysoké napětí 22 kV	2 m
Velmi vysoké napětí 110 kV	3 m

- V případě, že osoba provádějící zásah nemůže dodržet zásady uvedené shora, musí u zásahu zajistit osobu s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb., v platném znění, která bude provádět dozor a odpovídat za bezpečnost zásahu nebo požádat E.ON Distribuce, a.s., o vypnutí nadzemního vedení.
- V případě pádu stromu či jiného porostu včetně jejich větví do nadzemního vedení musí osoba provádějící zásah:

- bezodkladně přerušit prováděný zásah
- nedotýkat se stromu či jiného porostu nebo jejich větví, které jsou v kontaktu s nadzemním vedením
- opustit pracoviště
- o vzniklém mimořádném stavu informovat telefonicky na tel. č. **800 22 55 77** poruchovou službu elektřiny
- vyčkat na příjezd zaměstnance E.ON Servisní s.r.o (zplnomocněná od provozovatele DS), který rozhodne o dalším způsobu pokračování v zásahu

B. ROZSAH ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ

Ochranná pásma - § 46 EZ

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy (distribuční soustava je součástí elektrizační soustavy viz §2 odst. 2 písm. a) bodu 4. EZ) je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob.

Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výroby elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany vzdálenost viz tabulka č. 2.

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti viz tabulka č. 3.

Ochranné pásmo podzemního vedení do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům E.ON Distribuce, a.s., či jím zplnomocněným zhotovitelům, udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.

Tabulka č. 2 | Ochranná pásma nadzemních vedení | Rozdělení ochranných pásem dle roku vybudování vedení

Jmenovitá napětí AC (kV)	Holé vodiče (m)	Vodiče s základní izolací (m)	Závěsná kabelová vedení (m)
nad 1 do 35 včetně	7*** 10** 10*	2**	1***
nad 35 do 110 včetně	12*** 12** 15*	5***	2***

Legenda: * vedení vybudované do 31. 12. 1994 | ** vedení vybudované od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2000 | *** vedení vybudované od 1. 1. 2001

Tabulka č. 3 | Ochranná pásma elektrických stanic

Druh stanice	Ochranné pásmo
Venkovní elektrické stanice a stanice s napětím vyšším než 52kV v budovách	20 m od oplocení nebo vnějšího líce obvodového zdíva
Stožárové elektrické stanice a věžové stanice s venkovním přívodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV	7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech
Kompaktní a zděné elektrické stanice s přívodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV na úroveň nízkého napětí	2 m od vnějšího pláště ve všech směrech
Vestavěné elektrické stanice	1 m od obestavění

Dle §46 odst. 8 EZ - V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení je zakázáno podle písm. a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky, podle písm. c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, podle písm. d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Dle §46 odst. 9 EZ - V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Dle §46 odst. 10 EZ - V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

Provozovatel distribuční soustavy stanovuje rozsah odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, které ohrožují spolehlivý a bezpečný provoz zařízení distribuční soustavy na **Nejkratší doporučenou vzdálenost porostu od venkovního vedení** viz tabulka č. 4 - na tuto vzdálenost musí být porosty průběžně oklešťovány (z důvodu ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru)

Tabulka č. 4 | Nejkratší doporučená vzdálenost porostu od vedení

Jmenovitá napětí AC	Nejkratší doporučená vzdálenost porostu od venkovního vedení
Nízké napětí 400/230 V	2 m
Vysoké napětí 22 kV	3,6 m
Velmi vysoké napětí 110 kV	4,5 m